



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура Карасунского
административного округа
г. Краснодара**

ул. Трамвайная, 11, г. Краснодар, Россия, 350911
тел. 8 (861) 233-45-77

28.07.2023 №07-01/Прдп511-23-20030005

На № _____



Директору МАОУ МО г.Краснодар
СОШ № 83 им.Героя Советского
Союза Евгении Жигуленко

Муковской Е.А.

school 83@kubkannet.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой Карасунского административного округа города Краснодара 27.07.2023 проведена проверка МАОУ МО г.Краснодар СОШ № 83 по информации, размещенной в сети «Интернет» «Отремонтируем вашу школу, если сэкономим на других» совместно с сотрудниками ОНД и ПР г. Краснодара, Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ установлено, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия для обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Исходя из п. 3 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На основании ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; - разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; - содержать в исправном состоянии системы и

средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проверки были выявлены нарушения вышеназванного законодательства, которые выразились в следующем:

1. Руководитель не обеспечил возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

2. Допущено хранение под лестничным маршем горючих материалов (п.п. «К» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479);

3. Частично отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на дверях лестничных клеток (п.п. «Г» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

4. Допущена эксплуатация светильников (частично) со снятыми рассеивателями (колпаками) (п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

5. Руководитель организации не организует проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 1 раза в 5 лет (п.п. «Б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

6. Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

7. В подвальном помещении допущено хранение пожароопасных материалов (п.п. «А» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

8. Двери повалыных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключа (п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

Кроме того, в настоящее время ограждение (забор) местами нарушено, что является нарушением требований п. 2.2.1 (СП 2.4.3648-20); на потолке в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков следы протекания, что является нарушением требований п. 2.5.2; п.2.53 (СП 2.4.3648-20).

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов

транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Согласно п.26 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 24 и 25 настоящих требований, осуществляется оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом.

Установлено, что МАОУ МО г.Краснодар СОШ № 83 относится к объекту второй категории опасности, однако системой контроля и управления доступом отсутствует.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, и стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять меры к устранению и недопущению в дальнейшем отмеченных нарушений законодательства.

2.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения, с предоставлением копии распоряжения о наложении дисциплинарного взыскания.

3.О дате и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру округа.

4.О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необходимо в письменной форме сообщить в прокуратуру округа в месячный срок с момента поступления представления.

Заместитель прокурор округа
советник юстиции

М.Ю.Масягин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 764F6DD3EB3578ACA11BC8E7E619DE07
Владелец Масягин Михаил Юрьевич
Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024