



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 38п-03-2023 Г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100 « 26 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора Секачевой Ириной Дмитриевной

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко (далее-МАОУ СОШ№83), по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 187.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 28, ч.1, Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п.п. 2.4.6.2, 2.8.9, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

п.п. 3.4.15 раздел VI таблица 6.6, 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела IV таблица 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

-п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685- учебные занятия второй смены заканчиваются в 19.20 ч. при норме не позднее 19.00 ч;

-п.2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела IV таблица 6.11 СанПиН 1.2.3685-21-расписание уроков составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в следующих параллелях: 10а, 11а классах (при норме облегченный день в среду или в четверг);

-п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в горячем цехе пищеблока стол для работы с тестом не имеет покрытия (столешницы) из дерева твердых лиственных пород;

-п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 источники искусственного освещения в кабинете физики частично не работают, плафоны содержат следы загрязнений;

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20- стены и потолки в кабинете химии, лаборантской имеют дефекты и повреждения,

на потолке спортивного зала имеются дефекты с отслоившейся штукатуркой, требует проведение косметического ремонта;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. п.п. 2.4.6.2, 2.8.9, 2.5.3, 3.4.15 раздел VI таблица 6.6, 2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела IV таблица 6.11 СанПиН 1.2.3685-21-Срок до 29.08.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко (далее-МАОУ СОШ№83), по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 187.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по адресу: г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, тел./факс 88612593061 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)

Кеееф
(подпись)

И. Д. Секашева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 04 2023 г. *Мурф* *Е. А. Мухомова*
(подпись) (инициалы и фамилия)

1.sekacheva@кивантфи.рч