

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 83 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЕВГЕНИИ ЖИГУЛЕНКО
ИНН 2312047368 ОГРН 1022301985606
350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, 187
тел. 8 (861) 236-09-65
school83@kubannet.ru <http://school83.centerstart.ru>
р/с 40701810800003000001

Заместителю прокурора округа
Советнику юстиции
М.Ю. Масыгину

от 25.08.2023, № 362
на № _____ от _____

Ответ на представление

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений федерального законодательства № 07-01/Прдп511-23-20030005 от 28.07.2023 поясняем следующее:

1. Было рассмотрено настоящее Представление, приняты следующие меры к устранению и недопущению в дальнейшем отмеченных нарушений законодательства, а именно:

-п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 – обеспечена возможность свободного открывания выходов изнутри без ключа (фото 1);

-п.п. «К» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 – горючие материалы под лестничным маршем отсутствуют (фото 2);

-п.п. «Г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 – устройства для самозакрывания дверей на дверях лестничных клеток в наличии (фото 3, 4, 5);

-п.п. «В» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 – все светильники с надетыми рассеивателями (колпаками) (фото 6);

-п.п. «А» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 – в подвальном помещении пожароопасные материалы отсутствуют (фото 7);

-п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 – на дверях подвального помещения есть информация о месте

хранения ключа от дверей подвальных помещений, которые закрываются на замок (фото 8);

-п. 2.2.1 (СП 2.4.3648-20) местами нарушено ограждение (забор). Составлен Договор № 56 от 6.04.2023 о выполнении работ по капитальному ремонту ограждения в МАОУ СОШ № 83 (приложение Договор);

-п.2.5.2, п.2.5.3 (СП 2.4.3648-20) – потолок в спортивном зале, раздевалка для мальчиков побелены, приведены в порядок, следы протекания отсутствуют (фото 9, 10);

-п. 26 Постановления Правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», п.24, п.25 – отсутствует система контроля и управления доступом. Она включена в Проектную документацию по капитальному ремонту ограждения Том-1 110-12-22-АС Раздел 3 «Архитектурно-строительные решения» стр. 5 п.9 «Требования к проектным решениям» (приложение Раздел ПД№3);

2. Была привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместитель директора по административно-хозяйственной части Володченко Анжела Анатольевна (приказ от 28.07.2023 № 372)

Директор

Е.А. Муковская